

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है यह केवल फायर एक्सटिग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

**कार्यालय**

**अग्निशमन**

**अधिकारी**

**ललितपुर**

पत्र-सं. निरी0-FSO-2017

दिनांक-मार्च 05,

,2019

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल

आजादपुरा ललितपुर

विषय-

आपके विधालय में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरो की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त संदर्भित विषयक क्रम में आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में संस्थान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया 80/00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा में चालान संख्या-568815 दिनांक 05.03.2019 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिग्यूशरो का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

1.चेकिंग का दिनांक 05.03.2019

2.पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम - एफ.एस.ओ ललितपुर


3.संस्थान का विवरण- सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल आजादपुरा ललितपुर।

4.फायर एक्सटिग्यूशरो की संख्या-08 अदद

5.परीक्षण किये गये फायर एक्सटिग्यूशरो की संख्या-08 अदद

क्र.स.	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1.	ए.बी.सी. फायर एक्सटिग्यूशर	05किग्रा0	08 अदद	कार्यशील

आपके विधालय में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरो की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है नेशनल बिल्डिंग कोड एवं उत्तर प्रदेश फायर प्रीवेन्शन और फायर सेफ्टी एक्ट रूल्स 2005 में निर्धारित मानको के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी भारतीय मानक व्यूरो के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

  
05/03/19  
अग्निशमन अधिकारी  
अग्निशमन अधिकारी  
ललितपुर  
ललितपुर